

KWS met bypass 3l/sec. – Klasse 1



Kunststof KWS

Liter per sec.	3 liter nominaal
Liter per sec.	15 liter maximaal
Maximaal m ²	690 m ²
Inhoud totaal	1000 liter
Opstelling	Ondergronds
Bypass	JA
Klasse	1 – met coaliscentiefilter
Diameter	1310 mm
Hoogte totaal	1360 mm
Materiaal	HDPE - dikwandige tank > 5mm wanddikte
Gewicht	55 Kg
Mangaf	620 mm
Kleur	donkergrijs body

De **KWS systemen** zijn **kant en klare olieafscidders** vervaardigd in gerotomouleerde polyethyleen. Door hun **licht gewicht** zijn deze eenvoudig te manipuleren en vlug te installeren. De coaliscentiefilter kan steeds worden gedemonteerd voor **eenvoudige reiniging**. Alle onderdelen zijn vervaardigd uit polyethyleen zodat **geen corrosie** kan plaatsvinden.

- Slibopslag volume min. 200 liter
- Olieopslag volume min. 30 liter
- Inlaat 110 mm
- Uitlaat 110 mm
- Bypass aanwezig
- Coaliscentiefilter demonteerbaar
- Alarmsysteem optioneel
- Verkeersdeksel optioneel
- Conform EN-858-1/2
- Lozing maximaal 5 mg olie/liter
- Lozing op open gracht
- Voorzien van een voorgekalibreerde alarm montagebuis

Plaatsing

1. Zorg voor een volledige afkoppeling van het huishoudelijke afvalwater. Er mag in geen geval huishoudelijk afvalwater in de KWS geloosd worden.
2. Plaats de KWS in een droge bouwput, vrij van verkeerslasten en steeds bereikbaar voor onderhoud. De KWS dient 100% pas geplaatst te worden. OPGEPAST ! Leg geen waterpas op de exitbuis want die werd gemonteerd met een klein verval. Enkel pas meten op de tanks!
3. Gebruik fijn zand of goed te verdichten grond voor de aanvulling rondom de KWS. Voorzie 20 cm aanvullingsruimte rondom de tank. In geen geval klei of bouwafval gebruiken voor de aanvulling rondom de tanks.
4. Sluit in en uit aan op de bestaande of te plaatsen afvoer.
5. Indien de gracht of lozingspunt hoger ligt dan de exit van de KWS moet er een pompput geplaatst worden om het effluent op te pompen tot aan het lozingspunt. (vraag raad bij SBP bvba)
6. Bij hoog grondwater altijd droogzuiging plaatsen tot voldoende laag waterpeil bij installatie.
7. Bij hoog grondwater altijd balast voorzien of een tegengewicht van minimaal 2.5m³ gestabiliseerd zand. Dit kan zowel bovenop de tanks als onderaan de tanks geplaatst worden. Bij hoog grondwater moeten de tanks ook gelijktijdig $\frac{3}{4}$ gevuld worden met water.
8. Gebruik de volle diameter van de ontluchtingsbuis, plaats geen reducties.
9. Werk nu het verdere grondwerk af en vul aan tot aan het maaiveld.
Zorg bij verkeerslast dat de druk wordt opgevangen door een vloerplaat, niet door de tank.
10. Snij de overtollige schachten af met een decoupeerzaag en werk de mangaten af met het gewenste deksel.